

ПАРАЋИН

Радна група за јавне набавке

Бр: 404-45/2015-08

Дана: 26.11.2015.год.

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.404-45/2015-08, Набавка грађевинског материјала по партијама

Дана 25.11.2015.год., примили смо допис путем email, којим тражите додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку бр.404-45/2015-08:

«У вези јавне набавке бр.45/2015 «Набавка грађевинског материјала за ИРЛ по партијама», дошли смо до извесних нејасноћа, које желимо овим путем да отклонимо, Питања:

1. Партија 1. – редни број 28:

Колико је метара хоризонтални олука, а колико вертикални олука у поменутој позицији ?

2. Партија 1. – редни број 40:

Од колико је ml паковање пур пене?

3. Партија 1. – редни број 35:

Поцинкована трака које ширине и дебљине?

4. Партија 1. – редни број 38:

Цев 40x40 – бм, која је дебљина зида цеви?

5. Партија 2. – од редног броја 1 до редног броја 5:

Код дрвених врата да ли се зна ширина штока?

На основу чл.20. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и у складу са конк. документацијом, достављамо Вам додатне информације / појашњења на постављена питања:

1) У спецификацији добара за Партију бр.1, под редним бројем 28, Наведена је набавка хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог лима са држачима у количини од 120 м1, тачан однос дужина вертикалних и хоризонталних олука, понуђачи морају о свом трошку измерити на лицу места, односно понуђач је дужан да сагледа обим посла на лицу места са својим стручним лицем. Уколико на лицу места не сагледа укупан обим посла сноси одговорност за цене наведене у понуди одређене на основу паушалне процене. Контакт особа (за посету локацијама) је Љубиша Миљковић, бр. тел. 063/438-705

2) У спецификацији добара за Партију бр.1, под редним бројем 40, паковање пур пене је минималне запремине 750 ml.

3) У спецификацији добара за Партију бр.1, под редним бројем 35, Поцинкована трака за уземљење је 25x4мм.

4) У спецификацији добара за Партију бр.1, под редним бројем 38, наведена је набавка челичних кутијастих профила 40/40xбм1, дебљине 4мм.

5) У спецификацији добара за Партију бр.2, на позицијама од 1 до 5, ширина штока дрвених врата је минимално 15 цм

Ова информација, сходно чл. 20.став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС"124/2012), истовремено се доставља свим другим лицима која су преузела конкурсну документацију путем е-mail, односно објављује се на www.paracin.rs и где се може преузети електронски.

С поштовањем,