

Управа за инвестиције и одрживи развој
Општине Параћин
Томе Живановића бр. 10
35250 Параћин
тел. 035 /563-601 факс 035/563-165
бр. 404-5-5/2020-VI-01
дана 02.03.2020. године

Предмет: Додатне информације у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на адаптацији и санацији објекта Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу, ЈН 5/20

Дана 28.02.2020.год. примили смо допис путем маил-а којим тражите додатне информације/појашњења конкурсне документације за ЈН бр. 5/20

I Поштовани,

1. У Обрасцу о произвођачима материјала и опреме у позицији 16.3 на страни 280 се тражи: Покривање кровних рани филцованим црепом. У цену улази набавка допрема и уградња свог материјала. Позиција се изводи изнад целог објекта, осим физкултурне сале. Обрачун по м²
Минималне карактеристикоје које мора да буду испуњене:
-цреп мора припадати типу и ознака о заштити животне средине и имати дозволу за коришћење „Еко знака“
- цреп мора задовољити стандард СПРС ЕН1304:2005
- просечна маса црепа 3,2-3,3 кг/ком
Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити:
-технички лист производа (и у техничким листовима назначити тражене карактеристике)

У обрасцу произвођача материјала и опреме тражи се цреп тежине 3,2-3,3 кг/ком.

С обзиром да постоје црепови различитих димензија а самим тим и различитих тежина, а сама тежина није релевантна карактеристика за квалитет производа, да ли се може понудити цреп мање тежине од 3,2?

Стандард СПРС ЕН1304:2005 који је састављен у условима је повучен? По ком стандарду да нудимо цреп а да притом задовољава све тражене карактеристике?

ОДГОВОР: Сви сертификати о усаглашености издати од стране IMS-а по стандарду SRPS EN 1304:2005 су важећи до датума означеног на сертификату, после тог датума се прихватају нови сертификати издати по ново усвојеном SRPS EN 1304:2015.

Комисија је сагласна са примедбом понуђача да тежина не представља релевантну карактеристику за квалитет производа, те из тих разлога се тежина црепа избацује и уводи карактеристика: средња вредност отпорности црепа на савијање у вредности 3200N-3400N.

2. У обрасцу о произвођачима материјала и опреме у опису позиције 5.2., 5.3., 5.4., и 8.1 за алуминијумску столарију тражи се да звучна изолација буде $R_w=45\text{db}$. Захтевани резултат спада у специјалну класу и немогуће га је испунити са овим системом стакљења (прилажемо класификацију испод).
„Прозори и балконска врата се према звучној изолацији R_w разврставају у пет класа звучне изолације:
-Специјална класа $R_w\geq 40\text{ dB}$
-Прва класа $R_w\geq 35$ до 39 dB

- Друга класа $Rw \geq 30$ до 34 dB
- Трећа класа $Rw \geq 25$ до 29 dB
- Четврта класа $Rw \geq 20$ до 24 dB

Захваљујући двоструком стаклу савремени прозори се сврставају у прву или другу класу. Док се за специјалне класе захтева $Rw=40$ до 44dB за магистралне саобраћајнице где је 30.000 возила по дану, а удаљеност од објекта до средине улице од 80м-30, $Rw=45$ до 49 dB за аутопут где је 50.000 возила по дану и удаљеност 70м до 40м“

Како је основна школа „Бранко Крсмановић“ удаљена више од горе тражених параметара, мишљења смо да нема потребе повећавати конфигурацију стакло пакета, а самим тим и цену позиције (стакло које би задовољавало $Rw=45$ dB је вишеструко скупље од нискоемисиног стакла).

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у наведеном делу и дозволите да класа звучне изолације буде прва класа $Rw \geq 35$ до 39 dB или избаците из услова.

ОДГОВОР: Образац XIII садржи колону 2-Опис радова и колону 3-Материјал/опрема и захтевани критеријуми. Доказују се минималне карактеристике захтеване у колони 3. Што се тиче постављеног питања, Понуђач не мора доказивати звучну изолацију.

На основу чл. 63., став 3., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са конк.документацијом, достављамо Вам додатне информације/појашњења на постављена питања.

Ова информација, сходно чл. 20. став 1., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује се на Порталу јавних набавки где се може преузети електронски.

С поштовањем

Комисија за ЈН 5/2020