

Управа за инвестиције и одрживи развој  
Општине Параћин  
Томе Живановића бр. 10  
35250 Параћин  
тел. 035 /563-601 факс 035/563-165  
бр. 404-5-5/2020-VI-01  
дана 09.03.2020. године

---

**Предмет: Додатне информације у вези конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку – Грађевински радови на адаптацији и санацији објекта Основне школе „Бранко Крсмановић“ у Дреновцу, ЈН 5/20**

Дана 06.03.2020.год. примили смо допис путем маил-а којим тражите додатне информације/појашњења конкурсне документације за ЈН бр. 5/20

Поштовани,

1. На страни 104/209 у браварским радовима у позицији 5.7 ставка 2 се тражи  
-Набавка и уградња противпожарних врата од челичних профила и лима са термоизолационом испуном и одговарајућом заштитом. Испуна је вишеслојна-сендвич конструкција противпожарности Т60. На врата залепљена трака која се у додиру са пламеном шири затварајући отворе, што онемогућава пролази диму.  
Опремљена са припадајућим оковом и уређајем за самозатварање врата. У цену улази и санација и обрада шпалетни. Обрачун по комаду. Димензије су: 300/280 – ком 1

Од више добављача противпожарних врата смо добили информацију да за ова врата није могуће обезбедити атест у Србији, тј. не може се извршити атестирање истих, па самим тим их ни протипожарна полиција неће прихватити.

Наше питање гласи: Шта понудити за ову позицију да би се задовољили тражени критеријуми?

На основу чл. 63., став 3., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са конк.документацијом, достављамо Вам додатне информације/појашњења на постављена питања.

Одговор: На тржишту у Србији постоје добављачи противпожарних врата, где се за сва противпожарна врата врши испитивање отпорности на пожар на Институту ИМС, у лабораторији за физику у Београду.

Ова информација, сходно чл. 20. став 1., Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује се на Порталу јавних набавки где се може преузети електронски.

С поштовањем

Комисија за ЈН 5/2020